



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

REGON 391063799, NIP 6932045180, tel. 076 835 35 66, 835 35 82, Adres: 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

Nr rachunku DEUTSCHE BANK 62 1910 1064 2403 6658 4131 0001

Głogów, dnia 7 października 2009 r.

KN – 242 - 4/09

Dot: **przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku A” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655) w związku z zapytaniami skierowanymi przez Wykonawców, postanawia co następuje:

I. Pismo Wykonawcy z dnia 30.09.2009 roku

1. Pytanie nr 1

Z jakiej blachy mają zostać wykonane obróbki blacharskie? Występują nieściśności w materiałach przetargowych.

Odpowiedź

Udzielono w Modyfikacji do SIWZ nr 2 – odpowiedź na pytania wykonawców (pismo PUliP”Inwestor” Sp. z o.o. w Głogowie nr TI/1094/2009 z dnia 01.10.2009 roku pkt I ppkt 1)

2. Pytanie nr 2

Z jakiego materiału i jakiej średnicy mają być zastosowane rury spustowe oraz rynny? Występują nieściśności w materiałach przetargowych.

Odpowiedź

Udzielono w Modyfikacji do SIWZ nr 2 – odpowiedź na pytania wykonawców (pismo PUliP”Inwestor” Sp. z o.o. w Głogowie nr TI/1094/2009 z dnia 01.10.2009 roku pkt I ppkt 1) Średnice rur spustowych oraz rynien przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza przyklejenie papy termozgrzewczej sposobem tradycyjnym czy tylko systemem bezpłomieniowego łączenia pap?

Odpowiedź

Przepisy nie dopuszczają możliwości przyklejenia papy sposobem „tradycyjnym”

4. Pytanie nr 4

Czy jako papę podkładową na wełnie mineralnej zastosować papę wentylacyjną czy papę podkładową termozgrzewalną?

Odpowiedź

Należy stosować papę podkładową w systemie sklasyfikowaną jako NRO taki certyfikat jest wydawany na cały system a nie na jego elementy.

5. Pytanie nr 5

Proszę wyjaśnić o jaki transport izolacji z rozbiórki chodzi w poz. 85 i 86 przedmiaru robót?

Odpowiedź

- w pozycji 85 skreśla się ilość 91,000m³, wpisuje się 0,00

- w pozycji 86 skreśla się ilość 87,500m³, wpisuje się 0,00

6. Pytanie nr 6

W dokumentacji projektowej występuje montaż 18 szt okien oddymiających. Brak w przedmiarze w/w pozycji. Proszę o podanie sposobu sterowania oknami oddymiającymi (okna typ A1) oraz podanie przedmiarów dotyczących okien oddymiających.

Odpowiedź

Udzielono w Modyfikacji do SIWZ nr 2 – odpowiedź na pytania wykonawców (pismo PULiP”Inwestor” Sp. z o.o. w Głogowie nr TI/1094/2009 z dnia 01.10.2009 roku pkt I ppkt 6)

7. Pytanie nr 7

Proszę o podanie rozmiaru i rodzaju materiału klap oddymiających.

Odpowiedź

Udzielono w Modyfikacji do SIWZ nr 2 – odpowiedź na pytania wykonawców (pismo PULiP”Inwestor” Sp. z o.o. w Głogowie nr TI/1094/2009 z dnia 01.10.2009 roku zapis dotyczący poz.80 przedmiaru robót)

II. Pismo Wykonawcy z dnia 05.10.2009 roku

1. Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie zapisu umowy § 6 ust. 2 umowy – związek z przedmiotem umowy.

Odpowiedź

W § 6 projektu umowy skreśla się zapis ust.2.

2. Pytanie nr 2

Proszę podać rodzaj granitu z którego mają być wykonane parapety.

Odpowiedź

Parapety granitowe- strzegomskie szare.

3. Pytanie nr 3

Zapisy Rozdz VI SIWZ ust. 1 i 3 pkt. C sugerują aby pełnomocnikiem konsorcjum był jego „lider”. Czy zamawiający uzna ofertę za ważną jeżeli pełnomocnikiem konsorcjum będzie osoba trzecia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotychczasowym orzecznictwem KJO.

Odpowiedź

Tak

4. Pytanie nr 4

Zapisy rozdz. VII ust. 7 zamawiający sugeruje aby jako zobowiązanego „oznaczyć” wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Czy zamawiający uzna za prawidłowo wniesione wadium w formie gwarancji bankowej jeżeli będzie „oznaczony” tylko jeden z wykonawców występujących wspólnie.

Odpowiedź

Tak

Kanclerz PWSZ w Głogowie